

お客様各位

UGU6 感震ブレーカー貼付変更のご連絡

拝啓 平素より弊社商品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。

さて、弊社商品の UGU6 感震ブレーカーの遮断部の貼り付けについて、下記の通り変更します。販売後の変更となり、誠に申し訳ありません。

何卒、ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象：UGU6-A 全て

内容：

<ご注意>
施工説明書について以下の通り変更いたします。


<変更箇所>

ピオマ 感震ブレーカー 施工説明書 → 1-3 遮断アームの貼付位置を決める → ④の3行目

※全タイプ変更となります

<変更内容>
④遮断部を下図のようにレバーに当たる位置ではめ、両面テープをはがさずに貼付位置を確認してください。
この時、接着場所は曲面や下向きに傾斜した場所を避け、接着面の半分以上が分電盤のパネルに貼り付けられるように、遮断アームの位置を調整してください。（「1-2. 遮断アームの位置調整」参照）

○：取付可 ×：下向きに傾斜



32102-001-00

以上

株式会社生方製作所

CS センター セーフティグループ

0120-279-170（平日 9:00～17:00）

info@pioma.jp